

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana drzwi w pomieszczeniach ochrony informacji w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórznej 7”.

I. Zakres robót obejmuje:

1. Demontaż 4 szt. drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach nr 233,234,235,236, a następnie w ich miejsce montaż nowych, kompletnych drzwi wraz z ościeżnicami.
2. Udzielenie gwarancji na drzwi - 24 miesiące.
3. Przedłożenie Zamawiającemu wszystkich atestów i aprobat na wbudowywane drzwi, okucia, zamki itp.
4. Przedłożenie certyfikatów (elektroniczne lub papierowe) na drzwi i zamki spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

II. Opis drzwi – wymagania minimalne

1. Model drzwi: DL 1.1, stalowe, jednoskrzydłowe, atestowane, o zwiększonej odporności na włamanie, klasy RC2. Drzwi obustronnie pokryte blachą o grubości 1,00 mm, przestrzeń pomiędzy blachami wypełniona wełną mineralną.
2. Drzwi muszą spełniać wymagania i posiadać certyfikaty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. drzwi spełniają co najmniej wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627;
3. Drzwi powinny być oznaczone certyfikatem zgodności spełniające wymagania zawarte w PN-EN 14351-1+A1:2010
4. Ościeżnica ceowa lub kątowna wykonana z blachy o grubości 2 mm, trzy blokady antywyważeniowe, zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi.
5. Drzwi muszą być wyposażone w klamko-klamkę ze stali nierdzewnej oraz w dwa zamki antywłamaniowe typu np.: zamek główny ROM 2 w kl. 7 +

Defender z wkładką w klasie 6, klucz – klucz DRAGON, zamek górny ROM 1 w kl. 7 + Defender z wkładką w klasie 6.

6. Zamek główny spełniający co najmniej wymagania klasy 7 określone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
7. Zamek górny spełniający co najmniej wymagania klasy 6 określone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
8. Drzwi wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC 300 + ramię L190(po stronie zawiasowej).
9. Drzwi wyposażone w elektrozaczep NO na zamku dodatkowym ukrytym 807-1 (obustronna kontrola KD).
10. Izolacja akustyczna drzwi min. $R_w = 35\text{dB}$.
11. Kolor drzwi wg palety RAL grupa 1 dopasowany do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej – do uzgodnienia z Zamawiającym.

III. Wymiary drzwi

Wymiary drzwi, które podaje Zamawiający, mają charakter orientacyjny. Zastrzega się, że wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Numer pomieszczenia	Szerokość drzwi	Szerokość drzwi wraz z ościeżnicą	Kierunek otwierania drzwi
234	80	2050	LW
236	80	2050	LW
233	80	2050	LW
235	80	2050	PW

IV. Termin realizacji:

1. 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Prace związane z wymianą drzwi mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. Wszelkie prace

wykonywane poza ustalonymi godzinami muszą być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, możliwość czasowego wstrzymania prac w godzinach pracy urzędu. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania prac w godzinach pracy urzędu, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.