

FORMULARZ INTERPELACJI

Interpelacja zgłoszona w dniu: 26.01.2023r.

przez Radną: Annę Chinalską

w sprawie: Remontu drogi w Radnicy leżącej przy trasie

Krosno Odrzańskie – Świebodzin , dw nr 276.

Treść interpelacji:

W miejscowości Radnica rozciągającej się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276

(Krosno Odrzańskie – Świebodzin) kilka lat temu przeprowadzono gruntowną przebudowę drogi. Pani Sołtys Anna Wziętek oraz mieszkańcy Radnicy zwrócili się do mnie w sprawach wymagających pilnych napraw tej drogi.

- 1) Mieszkańcy posesji od nr 82 do nr 85 narzekają, że wskutek braku należytego odwodnienia drogi podczas opadów woda dostaje się do piwnicy, od zakrętu w budynkach nr 7 i 8 jest ta sama sytuacja.
- 2) W pobliżu domów nr. 107 i 108 chodnik przy drodze się osuwa.
- 3) Następuje też blokowanie wyjazdu z posesji nr 85a przez pojazdy, bo parking, który tu jest blokuje wyjazd.

Anna Chinalska

Zielona Góra, 13 lutego 2023 r.

DG.III.0003.2.2023.IMK

**Pani
Anna Chinalska
Radna Województwa Lubuskiego**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację w sprawie drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Radnica informuję, że w miejscowości w latach 2016-2017 w ramach projektu „Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie – Radnica” przeprowadzono gruntowną rozbudowę drogi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 o wartości 6,82 mln zł.

W ramach zadania wykonana została kompleksowa rozbudowa drogi na długości 3,30 km, budowa chodników, budowa/przebudowa zatok autobusowych, budowa azyli dla pieszych, przebudowa parkingów dla samochodów osobowych oraz przebudowa zjazdów. Niemniej jednak w związku z wnioskami mieszkańców przedstawiamy następujące informacje.

- 1. Mieszkańcy posesji od nr 82 do nr 85 narzekają, że wskutek braku należytego odwodnienia drogi podczas opadów woda dostaje się do piwnicy, od zakrętu w budynkach nr 7 i 8 jest ta sama sytuacja.**

Posesja nr 82 i nr 85

Po oględzinach w terenie nie zaobserwowano, aby woda przelewała się z pasa drogowego. Rozwiązania ujęte w projekcie technicznym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej w najniższym punkcie niwelety przewidywały wykonanie pól rozsączających wypełnionych kruszywem, które miały za zadanie przejęcie wód opadowych i rozsączenie ich w gruncie.

W okresie od września 2020 r., kiedy na skutek nawałnego deszczu nastąpiło zalanie posesji i piwnic w m. Radnica, Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odnotował żadnych zgłoszeń dotyczących podobnych zdarzeń. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że przy nawałnych deszczach żadna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie natychmiastowo odprowadzić wszystkich wód opadowych a chwilowy, ponadnormatywny opad powoduje, że wchłanianie wody jest utrudnione.

Dodatkowo należy wspomnieć, że przewidziane w projekcie technicznym rozwiązania dla rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od km 6+200 do km 9+500 zostały opracowane we współpracy z ówczesnymi lokalnymi władzami tj. przedstawicielami Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Posesja nr 7 i nr 8

Po oględzinach w terenie stwierdzono, że właściciele posesji niezgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzają wodę opadową w kierunku pasa drogowego. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2022 poz. 2625 z późn. zm.) art. 234 ust. 1 pkt. 2 „właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie”. W związku z tym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podejmie stosowne kroki.

2. W pobliżu domów nr 107 i 108 chodnik przy drodze się osuwa.

Po spotkaniu w terenie z Wykonawcą ustalono, że w ramach obowiązującej gwarancji Wykonawca w sprzyjających warunkach atmosferycznych, lecz nie później niż do 31 maja 2023 r., poprawi nawierzchnię chodnika.

3. Następuje też blokowanie wyjazdu z posesji nr 85a przez pojazdy, bo parking, który tu jest blokuje wyjazd.

Dokumentacja projektowa nie przewidywała korekty istniejącego chodnika po stronie lewej przebudowywanej drogi. Niemniej jednak lokalna zmiana niwelety drogi spowodowała konieczność dostosowania istniejącego chodnika do nowych rozwiązań wysokościowych, w tym również przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika w rejonie posesji nr 85a. Na etapie realizacji robót w budynku nr 85a mieścił się sklep a zastosowane rozwiązania uzgodnione zostały z właścicielem posesji. Teren przyległy zagospodarowano w taki sposób, aby pojazdy tam parkujące nie blokowały chodnika. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze rozważy możliwość zmiany organizacji ruchu na tym odcinku DW 276.

Zasadnym będzie wygrodenie części parkingu na wysokości zjazdu oznakowaniem poziomym informującym o zakazie postoju.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Piotr Tykwiński

Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Infrastruktury i Komunikacji

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]