

## **Opis Przedmiotu Zamówienia – System Kontroli Dostępu**

System Kontroli Dostępu zamontowany będzie na/przy drzwiach prowadzących do pomieszczeń zajmowanych przez Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego, w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7.

### **Wymagania minimalne Zamawiającego:**

1. System Kontroli Dostępu musi mieć możliwość rejestracji zarówno wejścia jak i wyjścia z pomieszczeń.
2. Kontroler przejścia rejestrujący wejścia/wyjścia - 4 szt. do zamontowania na drzwiach Model drzwi: DL 1.1. Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, atestowane, o zwiększonej odporności na włamanie klasy RC2, pokryte obustronnie blachą grubości 1,0 mm z elektrozaczepem.
3. System musi spełniać co najmniej wymagania systemu, w którym rozpoznanie następuje w wyniku powiązania odczytu identyfikatora (karty, klucza itp.) z wprowadzeniem informacji zapamiętanej (hasło, osobisty numer identyfikacyjny PIN) a na przejściach stosuje się uzależnienie uprawnień dostępu od czasu oraz rejestruje zdarzenia.
4. W skład systemu wchodzi:
  - a. 3 wideodomofony (w pomieszczeniach nr [234](#) [236](#), [233](#)).
  - b. 2 kamery przed wejściem (pomieszczenia nr 235, 233) umożliwiające zwolnienie elektro zaczepu dla gości nieposiadających kart i kodów.
  - c. karty RFID - 15 szt.
  - d. niezbędne akumulatory podtrzymujące pracę systemu,
  - e. oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz możliwość przeglądania logów systemu.
5. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania i wolne od wad.
6. Zamawiający wymaga następujących czynności po zainstalowaniu urządzeń:
  - a. uruchomienie i wdrożenie systemów,
  - b. przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność działania,
  - c. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  - d. przekazanie Zamawiającemu: instrukcji obsługi, opisów technicznych, kart gwarancyjnych nowych urządzeń,

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o zgodności zamontowanego systemu z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: **KATEGORIA K4: Kontrola dostępu, Środek bezpieczeństwa K4S1 - Systemy kontroli dostępu, typ 3.**

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiający zastrzega, że prace montażowe mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Preferowane godziny montażu od 8.00 do 14.30 w dni robocze w budynku czynnym.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu zlecenia oraz zaleceniami producenta i wskazówkami Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany przez pracowników Wykonawcy dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami, umiejętnościami, doświadczeniem oraz należytą starannością.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania usługi. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależnego wykonania przedmiotu zamówienia, poniesione przez osoby trzecie.

Na wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

#### Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia